INFORMACIJSKI LIST

Toshiba klima uređaj

Uvoznik: MB Frigo Grupa d.o.o., Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska

INFORMACIJSKI LIST		
TOSHIBA KLIMA UREĐAJ		
Uvoznik: MB FRIGO FRUPA d.o.o. Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska		
Naziv ili zaštitni znak		TOSHIBA SHORAI EDGE
Model unutarnjeg uređaja		RAS-18J2KVSG-E
Model vanjskog uređaja		RAS-18J2AVSG-E
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	dB	57/61
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		7,8
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	kWh/y	224
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju	kW	5
SCOP		4,6
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	kWh/y	1309
Toplija sezona grijanja		-
Hladnija sezona grijanja		-
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju	kW	4,3
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	kW	3,8
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	kW	0,87

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO_2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.